

VARSLINGSPLAN GASS

Gassanlegget bruker propangass (LPG). Propan er tilsatt et meget sterkt lukkestoff som lukter svovel. Ved en lekkasje vil propangassen synke ned fordi propan er tyngre enn luft.

–

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje skal stengeventilen i det utvendige gasskapet straks stenges. All tilførsel av gass til boligen blir da stanset.

–

Er det mistanke om gasslekkasje utenfor boligen, kontaktes brannvesenet.

–

Det skal varsles ved personskader, brann, lekkasje, transportuhell, overfylling, søl, feilfylling, innbrudd, trusler, materielle skader.

–

Varsling skjer primært til brannvesen, politi eller lege etter vurdering ut fra type uhell/skade.

***Den som oppdager uhellet varsler**

Brannvesenet	Alarmtelefon 110
Politi	Alarmtelefon 112
Lege	Alarmtelefon 113
Norsk Gassnett A/S 24t vakttelefon	22 70 90 45

